

项目组长任命书

根据有关法律、法规及本项目服务《合同书》《委托书》及本机构过程控制手册的工作程序与授权办法，现对开展本项目工作的负责人进行任命及授权。

一、任命

现任命李毅雄同志，担任双柏天顺加油站安全现状评价报告项目组长。

二、授权范围

1、负责主持该项目小组的组建及工作开展，行使组内人员配置:任务安排、资金使用、设备使用及管理权。

2、负责制定项目工作计划，对服务项目作出开展、暂停、终止的意见。涉及重大隐患的及时向机构报告，并提出小组倾向意见。

3、负责安排对项目委托单位的意见交换、咨询、提供对策措施等服务工作。


4、负责对项目组提交的报告给出总体结论及对策措施与建议。

特此任命

2025年3月5日


加油站平面布置

双柏天顺加油站位于云南省楚雄彝族自治州双柏县至爱尼山 28km 处的公路旁,项目所在地双柏县位于滇中腹地,地理坐标北纬 $24^{\circ} 13' \sim 24^{\circ} 55'$,东经 $101^{\circ} 03' \sim 102^{\circ} 02'$ 之间。双柏天顺加油站东面为双柏县至爱尼山乡公路,交通便利。加油站总平面布置见下图。



周边环境

加油站位于双柏县爱尼山旧哨村委会旧哨村民小组，加油站坐朝东。西面为陡坎边坡，边坡上以树木为主。南面为民房和摩托车修理店。民房距汽油油罐 50m，距汽油加油机 25m，距汽油通气管口 58m；摩托车修理店距汽油油罐 52m，距汽油加油机 28m，距汽油通气管口 60m。东面为双柏县至爱尼山乡公路，公路对面有 380V 架空电力线（杆高 9m），距汽油油罐 62m，距汽油加油机 69m，距汽油通气管口 60m，电力线往东为民房，该民房距加油站站区边界约 40m。北面为空地，空地以北有一民房，该民房距加油站站区边界约 155m。加油站除进出口侧均设置围墙与周边环境隔开，周围无生态保护区。周边关系位置图见下图。



昭通市鼎安科技有限公司

安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目（单位）：双柏天顺加油站 项目类型：安全现状评价

法定代表人：郭开强 联系电话：13599875398 日期：2025.3.5

现场发现的问题及建议：

1. 部分警示标牌老化破损。
2. 加油机内部部分线路裸露，未绝缘处理。
3. 柴油加油机底部干沙潮湿。
4. 加油机内部未定期检查清扫，存在蜘蛛网等。
5. 站房外紧急停止按钮缺少警示标识。

委托方

双柏天顺加油站

2025年3月5日

现场检查人员：李毅 周忠菊

昭通市鼎安科技有限公司